

**REALISASI SEMESTER I**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMUM**  
**PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA**  
**TAHUN 2018**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2018	
			TARGET SEMESTER I	REALISASI SEMESTER I
1	Tegangan Tertinggi 150 kV	kV	-	-
	Tegangan Terendah 150 kV	kV	-	-
2	a. Tegangan Tertinggi 20 kV	kV	21	20
	Tegangan Terendah 20 kV	kV	18	19,7
	b. Tegangan Tertinggi 6,6 kV	kV	6,93	6,70
	Tegangan Terendah 6,6 kV	kV	5,94	6,66
3	Tegangan Tertinggi 220 V	Volt	231	227
	Tegangan Terendah 220 V	Volt	198	203
4	Frekuensi Tertinggi	Hz	50,5	50
	Frekuensi Terendah	Hz	49	49,95
5	Rata-rata Kecepatan Menanggapi Keluhan Pelanggan	Menit	45	12
6	Rata-rata Lama Gangguan Pelanggan (SAIDI)	Jam/Pelanggan	3	0.1013
7	Rata-rata Frekuensi Gangguan Pelanggan (SAIFI)	Kali/Pelanggan	6	0.0151
8	a. Kecepatan Pelayanan PB TR 1 Fasa Tanpa Perluasan	Hari Kerja	3	1
	b. Kecepatan Pelayanan PB TR 1 Fasa Dengan Perluasan	Hari Kerja	5	2
9	a. Kecepatan Pelayanan PB TR 3 Fasa Daya 6600 s.d 33000 VA Tanpa Perluasan	Hari Kerja	3	2
	b. Kecepatan Pelayanan PB TR 3 Fasa Daya 6600 s.d 33000 VA Dengan Perluasan atau Penggantian Material APP	Hari Kerja	5	3
10	a. Kecepatan Pelayanan PB TR 3 Fasa Daya 41500 s.d 197000 VA Tanpa Perluasan	Hari Kerja	3	2
	b. Kecepatan Pelayanan PB TR 3 Fasa Daya 41500 s.d 197000 VA Dengan Perluasan atau Penggantian Material APP	Hari Kerja	7	4
11	a. Kecepatan Pelayanan PB TM/TR 3 Fasa Daya >197000 VA Tanpa Perluasan	Hari Kerja	15	10
	b. Kecepatan Pelayanan PB TM/TR 3 Fasa Daya >197000 VA Dengan Perluasan atau Penggantian Material APP	Hari Kerja	90	75
12	a. Kecepatan Pelayanan PD TR 1 Fasa Tanpa Perluasan	Hari Kerja	1	1
	b. Kecepatan Pelayanan PD TR 1 Fasa Dengan Perluasan	Hari Kerja	5	2
13	a. Kecepatan Pelayanan PD TR 3 Fasa Daya 6600 s.d 33000 VA Tanpa Perluasan	Hari Kerja	3	1
	b. Kecepatan Pelayanan PD TR 3 Fasa Daya 6600 s.d 33000 VA Dengan Perluasan atau Penggantian Material APP	Hari Kerja	5	2
14	a. Kecepatan Pelayanan PD TR 3 Fasa Daya 41500 s.d 197000 VA Tanpa Perluasan	Hari Kerja	3	1
	b. Kecepatan Pelayanan PD TR 3 Fasa Daya 41500 s.d 197000 VA Dengan Perluasan atau Penggantian Material APP	Hari Kerja	7	4
15	a. Kecepatan Pelayanan PD TM/TR 3 Fasa Daya >197000 VA Tanpa Perluasan	Hari Kerja	3	1
	b. Kecepatan Pelayanan PD TM/TR 3 Fasa Daya >197000 VA Dengan Perluasan atau Penggantian Material APP	Hari Kerja	90	50
16	Kesalahan Pembacaan kWh Meter	Kali/Semester	0	0
17	Waktu Koreksi Kesalahan Rekening	Hari Kerja	1	1