

REALISASI SEMESTER II
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA
TAHUN 2018

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
			SEMESTER II	SEMESTER II
1	Tegangan Tertinggi 150 kV	kV	-	-
	Tegangan Terendah 150 kV	kV	-	-
2	a. Tegangan Tertinggi 20 kV	kV	21	20
	Tegangan Terendah 20 kV	kV	19,7	19,7
	b. Tegangan Tertinggi 6,6 kV	kV	6,94	6,73
	Tegangan Terendah 6,6 kV	kV	5,95	6,64
3	Tegangan Tertinggi 220 V	Volt	231	227
	Tegangan Terendah 220 V	Volt	198	207
4	Frekuensi Tertinggi	Hz	50,6	50,05
	Frekuensi Terendah	Hz	49	49,93
5	Rata-rata Kecepatan Menanggapi Keluhan Pelanggan	Menit	45	10.005
6	Rata-rata Lama Gangguan Pelanggan (SAIDI)	Jam/Pelanggan	3	0.1514
7	Rata-rata Frekuensi Gangguan Pelanggan (SAIFI)	Kali/Pelanggan	6	0.0193
8	a. Kecepatan Pelayanan PB TR 1 Fasa Tanpa Perluasan	Hari Kerja	3	1
	b. Kecepatan Pelayanan PB TR 1 Fasa Dengan Perluasan	Hari Kerja	5	2
9	a. Kecepatan Pelayanan PB TR 3 Fasa Daya 6600 s.d 33000 VA Tanpa Perluasan	Hari Kerja	3	1
	b. Kecepatan Pelayanan PB TR 3 Fasa Daya 6600 s.d 33000 VA Dengan Perluasan atau	Hari Kerja	5	2
10	a. Kecepatan Pelayanan PB TR 3 Fasa Daya 41500 s.d 197000 VA Tanpa Perluasan	Hari Kerja	3	1
	b. Kecepatan Pelayanan PB TR 3 Fasa Daya 41500 s.d 197000 VA Dengan Perluasan atau	Hari Kerja	7	3
11	a. Kecepatan Pelayanan PB TM/TR 3 Fasa Daya >197000 VA Tanpa Perluasan	Hari Kerja	15	10
	b. Kecepatan Pelayanan PB TM/TR 3 Fasa Daya >197000 VA Dengan Perluasan atau	Hari Kerja	90	75
12	a. Kecepatan Pelayanan PD TR 1 Fasa Tanpa Perluasan	Hari Kerja	1	1
	b. Kecepatan Pelayanan PD TR 1 Fasa Dengan Perluasan	Hari Kerja	5	2
13	a. Kecepatan Pelayanan PD TR 3 Fasa Daya 6600 s.d 33000 VA Tanpa Perluasan	Hari Kerja	3	1
	b. Kecepatan Pelayanan PD TR 3 Fasa Daya 6600 s.d 33000 VA Dengan Perluasan atau	Hari Kerja	5	2
14	a. Kecepatan Pelayanan PD TR 3 Fasa Daya 41500 s.d 197000 VA Tanpa Perluasan	Hari Kerja	3	1
	b. Kecepatan Pelayanan PD TR 3 Fasa Daya 41500 s.d 197000 VA Dengan Perluasan atau	Hari Kerja	7	4
15	a. Kecepatan Pelayanan PD TM/TR 3 Fasa Daya >197000 VA Tanpa Perluasan	Hari Kerja	3	1
	b. Kecepatan Pelayanan PD TM/TR 3 Fasa Daya >197000 VA Dengan Perluasan atau	Hari Kerja	90	50
16	Kesalahan Pembacaan kWh Meter	Kali/Semester	0	0
17	Waktu Koreksi Kesalahan Rekening	Hari Kerja	1	1